

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Το ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας αφού έλαβε υπόψη:

1. Το Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ-147 Α/8-8-16-Διορθ.Σφαλμ. Στα ΦΕΚ-200 Α/24-10-16 και ΦΕΚ-206 Α/3-11-16): Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ),
2. τα προβλεπόμενα στην παρ. 17 του άρθρου 22 του Ν.4441/2016, ΦΕΚ-227 Α/6-12-16
3. τα προβλεπόμενα στο άρθρο 22 του Ν.4144/13
4. τα προβλεπόμενα στο άρθρο 84 του Ν.4485/17 (ΦΕΚ 114 Α/04-08-2017) «Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις»,
5. τα προβλεπόμενα στο άρθρο 107 του Ν.4497/17 (ΦΕΚ 171 Α/13-11-2017): Άσκηση υπαίθριων εμπορικών δραστηριοτήτων, εκσυγχρονισμός της επιμελητηριακής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις,
6. την Υ.Α. 209650/Ζ1/30-11-2017 (ΦΕΚ 642/Υ.Ο.Δ.Δ./4-12-2017) με την οποία διαπιστώνεται η εκλογή του κ. Δ. Χασάπη ως Πρύτανη του Ιδρύματος,
7. την αριθ. πρωτ. 4531/7.12.2017 (ΑΔΑ: 715Γ469143-ΨΜΑ) Απόφαση του Πρύτανη του ΤΕΙ ΚΜ, Καθηγητή Δημητρίου Χασάπη, με θέμα: “Καθορισμός τομέων ευθύνης – αρμοδιοτήτων των Αντιπρυτάνεων του Τ.Ε.Ι. ΚΜ-Σειρά αναπλήρωσης του Πρύτανη του ΤΕΙ ΚΜ”, η οποία δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (Αρ. Φύλλου 4431/τ.Β’/15.12.2017),
8. Τη διόρθωση σφάλματος στην αριθμ.4531/7.12.2017 απόφαση του Πρύτανη του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Κεντρικής Μακεδονίας, που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 4431/τ.Β’/15.12.2017
9. το αριθ. 221/25-1-2019 (ΑΔΑΜ: 19REQ004376491 2019-01-25) αίτημα για προμήθεια αγαθών
10. την αριθμ. 42/255/28-1-2019 (ΑΔΑ: ΨΡΞΒ469143-ΓΟ1, ΑΔΑΜ : 18REQ004382484 2019-01-28) απόφαση δέσμευσης για το οικονομικό έτος 2019, η δαπάνη βαρύνει τον πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων και τον ΚΑΕ 93.9322
11. την απόφαση 22/3/31-1-2019 (ΑΔΑ: ΩΨΓΓ469143-ΒΓΝ), Θέμα 7ο συγκλήτου ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας.

καλεί

τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς να υποβάλλουν προσφορά, για την προμήθεια “Δύο χαλύβδινων λεβήτων πετρελαίου αερίου ισχύος 350.000 Kcal/h για τα κτίρια ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας στο Κιλκίς”, συνολικού προϋπολογισμού **επτά χιλιάδων εννιακοσίων ενενήντα οκτώ ευρώ (7.998,000€)** καθαρό ποσό 6.450,00€+1.548.00€ (Φ.Π.Α.24%). Η δαπάνη βαρύνει το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων του Ιδρύματος οικονομικού έτους 2019, ΚΑΕ 9322, και συγκεκριμένα τις πιστώσεις του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΤΕΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ, ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ)» με κωδικό έργου/MIS χωροταξικό 2014ΣΕ54300009 0243.

Κριτήριο κατακύρωσης : η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής. Στη τιμή προσφοράς των υποψηφίων θα περιλαμβάνονται όλες οι νόμιμες κρατήσεις.

Αντικείμενο της προμήθειας

«Προμήθεια δύο χαλύβδινων λεβήτων πετρελαίου –αερίου, ισχύος 350.000 Kcal/h έκαστος και αντικατάσταση των υφιστάμενων λεβήτων στα κτίρια του Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας στο ΚΙΛΚΙΣ », συνολικού προϋπολογισμού 7.998,00 ευρώ (περιλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%).

Κωδικός CPV: 44621220-7 (Λέβητες κεντρικής θέρμανσης)

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ – ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Το αίτημα περιλαμβάνει την προμήθεια δύο (2) χαλύβδινων λεβήτων, θερμικής ισχύος 350.000 kcal/h, ο καθένας και την αντικατάσταση των υφιστάμενων λεβήτων με τους νέους και την παράδοσή τους σε πλήρη λειτουργία με τις κατ' ελάχιστον προδιαγραφές και όρους όπως περιγράφονται στο Παράρτημα Ι, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας πρόσκλησης.

ΤΟΠΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

Τα είδη θα παραδοθούν πλήρως συνδεδεμένα και σε κατάσταση λειτουργίας ,σύμφωνα με τα ανωτέρω στο λεβητοστάσιο των κτιρίων του Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας στο ΚΙΛΚΙΣ (2^ο χλμ . Κιλκίς – Μεταλλικού).

ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

Η παράδοσή των δύο λεβήτων πλήρως εγκατεστημένων και σε κατάσταση λειτουργίας θα γίνει σε 30 ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης.

ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ

Κατά την εκτέλεση της παροχής υπηρεσίας ο ανάδοχος τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς του περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016.

φάκελος Προσφοράς

Οι οικονομικοί φορείς θα πρέπει να προσκομίσουν τις προσφορές του στο Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας και Πρωτοκόλλου του Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας (Τέρμα Μαγνησίας, Σέρρες), μέχρι και την **Δευτέρα 25- 02-2019 και ώρα 10:00 π.μ.**

Ο φάκελος της προσφοράς θα πρέπει να περιλαμβάνει τις παρακάτω ενδείξεις:

«ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ» (Πλήρης Επωνυμία, Ταχυδρομική Διεύθυνση, τηλέφωνο, fax, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, εφόσον υπάρχει.

ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Για την προμήθεια

«Δύο χαλύβδινων λεβήτων

πετρελαίου –αερίου, ισχύος 350.000 Kcal/h έκαστος»

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (Τ.Ε.Ι.) Κεντρικής Μακεδονίας
ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ : Δευτέρα 25-02-2019 και ώρα 10:00 π.μ.

Να μην ανοιχτεί από την ταχυδρομική υπηρεσία ή το πρωτόκολλο

Ο φάκελος της προσφοράς θα πρέπει να περιλαμβάνει επί ποινή αποκλεισμού:

1. Οικονομική προσφορά από την οποία να προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή.

2. Νομιμοποιητικά έγγραφα συμμετοχής(φορολογική, ασφαλιστική ενημερότητα και απόσπασμα ποινικού μητρώου)
3. **Υπεύθυνη Δήλωση** της παρ. 4 του άρ. 8 του ν. 1599/1986, όπως εκάστοτε ισχύει, στην οποία θα δηλώνεται:
Ότι έχει ενημερωθεί για τις συνθήκες του χώρου όπου θα γίνει η εγκατάσταση των λεβήτων και δεσμεύεται ότι τα είδη που προσφέρει μπορούν να εγκατασταθούν στον υφιστάμενο αυτό χώρο.
4. Συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο το Πίνακα Συμμόρφωσης (Παράρτημα II)
5. Τεχνικά στοιχεία των λεβήτων που προσφέρουν ώστε να αποδεικνύεται η ακρίβεια της δήλωσης συμμόρφωσης (προσπέκτους, τεχνικά φυλλάδια ή δήλωση του κατασκευαστή ή του προμηθευτή, κλπ)
6. Τα πιστοποιητικά ISO 9001:2015 του κατασκευαστή, το πιστοποιητικό CE και τη δήλωση συμμόρφωσης για πετρέλαιο και για αέριο για τον συγκεκριμένο τύπο και μέγεθος του λέβητα, που θα είναι σε ισχύ.
7. Το έντυπο εγγύησης των λεβήτων του κατασκευαστή
8. Υπεύθυνη δήλωση στην οποία δηλώνεται ότι είναι παραγωγός ή εισαγωγέας και είναι υπόχρεος να τηρεί τις υποχρεώσεις του Ν 2939/2001 και να είναι εγγεγραμμένος στο Εθνικό Μητρώο Παραγωγών(ΕΜΠΑ) με αριθμό _____ ή είναι διακινητής και δεν είναι υπόχρεος να τηρεί τις υποχρεώσεις του Ν 2939/2001 και να είναι εγγεγραμμένος στο Εθνικό Μητρώο Παραγωγών (ΕΜΠΑ) αλλά ο παραγωγός ή εισαγωγέας _____ (αναφέρεται ονομαστικά) των ειδών που θα προμηθεύσει στο πλαίσιο του διαγωνισμού είναι εγγεγραμμένος στο

Προσφορά που δεν θα πληροί όλες τις απαιτήσεις των προδιαγραφών θα απορρίπτεται και δεν θα αποσφραγίζεται ο φάκελος της οικονομικής προσφοράς του υποψηφίου

Τον ανάδοχο που θα προκύψει βαρύνει κάθε νόμιμη κράτηση.

**Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ
ΤΟΥ Τ.Ε.Ι. ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ**

**Χασάπης Δημήτριος
Καθηγητής**

Εσωτ. Διανομή:

- avdelas@teicm.gr, για ανάρτηση στο site του Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας
- Υπεύθυνος Προδιαγραφών Ζαχαρούδη Αθηνά τηλέφωνο 23210-49104
- Τμήμα Μισθοδοσίας, Αποζημιώσεων, Προμηθειών και Περιουσίας

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι
ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ,
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ

για την «Προμήθεια δύο χαλύβδινων λεβήτων πετρελαίου – αερίου, ισχύος 350.000 Kcal/h έκαστος και αντικατάσταση των υφιστάμενων λεβήτων στα κτίρια του Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας στο ΚΙΛΚΙΣ »

Οι υφιστάμενοι δύο λέβητες στα κτίρια του Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας στο ΚΙΛΚΙΣ όπως διαπιστώθηκε, είναι μικρότερης απόδοσης από την απαιτούμενη σύμφωνα με τη μελέτη και λόγω υπερφόρτισης και καταπόνησης από υπερθέρμανση στο εσωτερικό του θαλάμου καύσης έχουν υποστεί βλάβες (παραμόρφωση του θαλάμου καύσης) και η λειτουργία τους εκτός του ότι δεν εξασφαλίζει τη θέρμανση των κτιρίων είναι και επικίνδυνη.

Για τον λόγο αυτό προτείνεται η αντικατάσταση τους και η προμήθεια και εγκατάσταση δύο νέων χαλύβδινων λεβήτων πετρελαίου – αερίου, ισχύος 350.000 Kcal/h έκαστος. Η δαπάνη περιλαμβάνει την προμήθεια και εγκατάσταση δύο νέων χαλύβδινων λεβήτων πετρελαίου – αερίου, ισχύος 350.000 Kcal/h έκαστος προς αντικατάσταση των υφισταμένων λεβήτων σύμφωνα με τη παρακάτω περιγραφή, προδιαγραφές και όρους:

Οι νέοι λέβητες :

- Θα είναι συμβατοί με τους υπάρχοντες καυστήρες πετρελαίου οι οποίοι δεν θα αντικατασταθούν
- Θα είναι ισχύος τουλάχιστον 350.000Kcal/h έκαστος και κατάλληλοι για λειτουργία για καύση πετρελαίου και φυσικού αερίου
- Θα είναι λέβητες οριζόντιοι,τριών διαδρομών καυσαερίου, φλογοαυλωτοί, υψηλής αντίθλιψης και υψηλής απόδοσης (>91%) και σύμφωνοι με τους ισχύοντες κανονισμούς της Ε.Ε.
- οι φλογοαυλοί τους θα είναι εξοπλισμένοι με ανοξείδωτους στροβιλιστές καυσαερίων για μεγαλύτερη εκμετάλλευση της θερμότητας των καυσαερίων
- Θα είναι κατάλληλοι για πίεση λειτουργίας 4bar και πίεση δοκιμής 6bar
- όλα τα υλικά κατασκευής τους θα είναι πιστοποιημένα και σύμφωνα με τα Ελληνικά και διεθνή πρότυπα
- όλα τα μέρη του λέβητα που έρχονται σε επαφή με τη φλόγα θα είναι υδρόψυκτα
- Η πόρτα του λέβητα θα είναι μονωμένη με πυρίμαχο υλικό μεγάλου πάχους , θα φέρει υαλόφρακτη οπή ελέγχου της φλόγας, θα μπορεί να ανοίξει δεξιά ή αριστερά και στο κλείσιμό της θα φέρει ειδικό κορδόνι στεγανοποίησης
- Η μόνωση του λέβητα θα είναι από υψηλής πυκνότητας υαλοβάμβακα με επένδυση, πάχους τουλάχιστον 50mm και τα καπάκια του θα είναι από γαλβανισμένο χαλυβδοέλασμα πάχους τουλάχιστον 1,5mm ηλεκτροστατικά βαμμένα
- Ο καπνοσυλλέκτης θα είναι βιδωτός και θα διαθέτει ειδική θυρίδα καθαρισμού, που θα λειτουργεί επίσης και ως μέσο εκτόνωσης.
- Ο λέβητας θα συνοδεύεται από πίνακα οργάνων που θα περιλαμβάνει : μανόμετρο κλίμακας 0-6 bar, θερμομέτρο αποστάσεως 0-120 °C, εμβαπτιζόμενο υδροστάτη λειτουργίας και ασφαλείας του καυστήρα, υδροστάτη λειτουργίας του κυκλοφορητή, και γενικό διακόπτη λειτουργίας με ενδεικτικές λυχνίες.
- Η κατασκευή του λέβητα θα είναι σύμφωνη με τα πρότυπα ΕΛΟΤ 234,235 & 763 και θα φέρει πινακίδα σήμανσης σύμφωνα με τα παραπάνω πρότυπα.
- Ο λέβητας θα καλύπτεται από εγγύηση του κατασκευαστή τουλάχιστον 10 ετών.
- Ο κατασκευαστής του λέβητα θα διαθέτει πιστοποιητικό ISO 9001:2015.

- Ο λέβητας θα φέρει πιστοποίηση CE από αναγνωρισμένο φορέα για λειτουργία τόσο με πετρέλαιο, όσο και με φυσικό αέριο και θα συνοδεύεται με αντίστοιχο φύλλο συμμόρφωσης.

Ο προμηθευτής των λεβήτων χωρίς ιδιαίτερη αμοιβή θα εγκαταστήσει τους λέβητες σύμφωνα με τους παρακάτω όρους:

- Ο προμηθευτής των λεβήτων έχει την υποχρέωση να αποσυνδέσει τους υφιστάμενους λέβητες μικροτέρων διαστάσεων από τα δίκτυα (ηλεκτρικά, νερό, καπναγωγό, καυστήρα, κλπ), να τους αποθηκεύσει σε θέση που θα υποδειχτεί από την Υπηρεσία, να εγκαταστήσει τους νέους λέβητες και να τους συνδέσει πλήρως με τις κατάλληλες προσαρμογές στα δίκτυα (ηλεκτρικά, υδραυλικά, καυστήρα, καπναγωγούς, κλπ) λόγω μεγαλύτερων διαστάσεων των νέων λεβήτων, να προβεί στην δοκιμή στεγανότητας και λειτουργίας (μέτρηση απόδοσης) και να παραδώσει τους λέβητες πλήρως εγκατεστημένους και σε λειτουργία. Τυχόν υλικά που θα απαιτηθούν για τις συνδέσεις (σωλήνες, φλάντζες, εξαρτήματα, καπναγωγοί, κλπ) και για την αποκατάσταση των μονώσεων σωληνώσεων και καπναγωγών θα είναι ίδιας ποιότητας με τα υπάρχοντα και θα βαρύνουν τον προμηθευτή των λεβήτων
- Η αντικατάσταση των λεβήτων θα γίνει ημέρες που δεν λειτουργούν τα κτίρια (Σαββατοκύριακα) ή διαδοχικά (πρώτα ο ένας και μετά την θέση σε λειτουργία του πρώτου θα αποσυνδεθεί και θα εγκατασταθεί ο δεύτερος), ώστε σε όλη τη διάρκεια της αντικατάστασης να βρίσκεται τουλάχιστον ένας λέβητας σε λειτουργία για τη μερική θέρμανση των χώρων τις ημέρες λειτουργίας των κτιρίων.
- Η εγκατάσταση και σύνδεση των λεβήτων θα γίνει από προσωπικό ή συνεργάτες του προμηθευτή που θα διαθέτει τις απαιτούμενες άδειες (εγκαταστάτη και συντηρητή λεβήτων). Η αμοιβή των ανωτέρω και η ασφάλισή τους βαρύνει αποκλειστικά τον προμηθευτή.

ΤΟΠΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

Τα είδη θα παραδοθούν πλήρως συνδεδεμένα και σε κατάσταση λειτουργίας, σύμφωνα με τα ανωτέρω στο λεβητοστάσιο των κτιρίων του Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας στο ΚΙΛΚΙΣ (2^ο χλμ. Κιλκίς – Μεταλλικού)

ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

Η παράδοση των δύο λεβήτων πλήρως εγκατεστημένων και σε κατάσταση λειτουργίας θα γίνει σε 30 ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ

Οι υποψήφιοι θα πρέπει με ποινή αποκλεισμού μέσα στο κύριο φάκελο της προσφοράς τους να συμπεριλάβουν πέραν των υπολοίπων φακέλων (δικαιολογητικά συμμετοχής, οικονομική προσφορά) και φάκελο με την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» όπου θα περιέχονται τουλάχιστο τα εξής:

1. **Υπεύθυνη Δήλωση** της παρ. 4 του άρ. 8 του ν. 1599/1986, όπως εκάστοτε ισχύει, στην οποία θα δηλώνεται:
Ότι έχει ενημερωθεί για τις συνθήκες του χώρου όπου θα γίνει η εγκατάσταση των λεβήτων και δεσμεύεται ότι τα είδη που προσφέρει μπορούν να εγκατασταθούν στον υφιστάμενο αυτό χώρο.
2. Συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο το Πίνακα Συμμόρφωσης (Παράρτημα Ι)

3. Τεχνικά στοιχεία των λεβήτων που προσφέρουν ώστε να αποδεικνύεται η ακρίβεια της δήλωσης συμμόρφωσης (προσπέκτους, τεχνικά φυλλάδια ή δήλωση του κατασκευαστή ή του προμηθευτή, κλπ)
4. Τα πιστοποιητικά ISO 9001:2015 του κατασκευαστή, το πιστοποιητικό CE και τη δήλωση συμμόρφωσης για πετρέλαιο και για αέριο για τον συγκεκριμένο τύπο και μέγεθος του λέβητα, που θα είναι σε ισχύ.
5. Το έντυπο εγγύησης των λεβήτων του κατασκευαστή

Προσφορά που δεν θα πληροί όλες τις απαιτήσεις των προδιαγραφών θα απορρίπτεται και δεν θα αποσφραγίζεται ο φάκελος της οικονομικής προσφοράς του υποψηφίου

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ

Η ανάδειξη του μειοδότη θα γίνει σύμφωνα με το άρθρο 118 του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», και με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής.

Στη τιμή προσφοράς των υποψηφίων θα περιλαμβάνονται όλες οι νόμιμες κρατήσεις.

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

Προτείνεται η δαπάνη να βαρύνει τις πιστώσεις του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΤΕΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ, ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ)» με κωδικό έργου/MIS χωροταξικό 2014ΣΕ54300009 0243 του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων του Ιδρύματός μας.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

«Προμήθεια δύο χαλύβδινων λεβήτων πετρελαίου –αερίου, ισχύος 350.000 Kcal/h έκαστος και αντικατάσταση των υφιστάμενων λεβήτων στα κτίρια του Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας στο ΚΙΛΚΙΣ»

α/α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΑΠΑΙΤΗΣΗ	ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ*	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ**
Οι προσφερόμενοι λέβητες :				
1.	είναι συμβατοί με τους υπάρχοντες καυστήρες πετρελαίου οι οποίοι δεν θα αντικατασταθούν;	ΝΑΙ		
2.	είναι ισχύος τουλάχιστον 350.000Kcal/h έκαστος και κατάλληλοι για λειτουργία για καύση πετρελαίου και φυσικού αερίου;	ΝΑΙ		
3.	είναι τριών διαδρομών καυσαερίου, φλογοαυλωτοί, υψηλής αντίθλιψης και υψηλής απόδοσης (>91%) και σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς της Ε.Ε;	ΝΑΙ		
4.	οι φλογοαυλοί τους είναι εξοπλισμένοι με ανοξείδωτους στροβιλιστές καυσαερίων για μεγαλύτερη εκμετάλλευση της θερμότητας των καυσαερίων;	ΝΑΙ		
5.	είναι κατάλληλοι για πίεση λειτουργίας 4bar και πίεση δοκιμής 6bar ;	ΝΑΙ		
6.	είναι κατασκευασμένοι με υλικά κατασκευής πιστοποιημένα και σύμφωνα με τα Ελληνικά και διεθνή πρότυπα;	ΝΑΙ		
7.	είναι όλα τα μέρη του λέβητα που έρχονται σε επαφή με τη φλόγα υδρόψυκτα;	ΝΑΙ		
8.	Η πόρτα του λέβητα είναι μονωμένη με πυρίμαχο υλικό μεγάλου πάχους , φέρει υαλόφρακτη οπή ελέγχου της φλόγας, μπορεί να ανοίξει δεξιά ή αριστερά και στο κλείσιμό της φέρει ειδικό κορδόνι στεγανοποίησης;	ΝΑΙ		
9.	Η μόνωση του λέβητα είναι από υψηλής πυκνότητας υαλοβάμβακα με επένδυση , πάχους τουλάχιστον 50mm και τα καπάκια του είναι από γαλβανισμένο χαλυβδοέλασμα πάχους τουλάχιστον 1,5mm ηλεκτροστατικά βαμμένα;	ΝΑΙ		
10.	Ο καπνοσυλλέκτης είναι βιδωτός και διαθέτει ειδική θυρίδα καθαρισμού, που λειτουργεί επίσης και ως μέσο εκτόνωσης;	ΝΑΙ		
11.	Ο κάθε λέβητας συνοδεύεται από πίνακα οργάνων που περιλαμβάνει: μανόμετρο κλίμακας 0-10 bar, θερμόμετρο αποστάσεως 0-150 °C, εμβαπτιζόμενο υδροστάτη λειτουργίας και ασφαλείας του καυστήρα, υδροστάτη λειτουργίας του κυκλοφορητή, και γενικό διακόπτη λειτουργίας με ενδεικτικές λυχνίες;	ΝΑΙ		
12.	Η κατασκευή του λέβητα είναι σύμφωνα με τα πρότυπα ΕΛΟΤ 234,235 & 763 και φέρει πινακίδα σήμανσης σύμφωνα με τα παραπάνω πρότυπα;	ΝΑΙ		
13.	καλύπτεται από εγγύηση του κατασκευαστή τουλάχιστον 10 ετών;	ΝΑΙ		
14.	Ο κατασκευαστής του λέβητα διαθέτει πιστοποιητικό ISO 9001:2015;	ΝΑΙ		
15.	φέρει πιστοποίηση CE από αναγνωρισμένο φορέα για λειτουργία τόσο με πετρέλαιο ,όσο και με φυσικό αέριο και συνοδεύεται με αντίστοιχο φύλλο συμμόρφωσης;	ΝΑΙ		

Ο προμηθευτής των λεβήτων αναλαμβάνει χωρίς ιδιαίτερη αμοιβή:				
16.	να αποσυνδέσει τους υφιστάμενους λέβητες μικροτέρων διαστάσεων από τα δίκτυα (ηλεκτρικά , νερό, καπναγωγό, καυστήρα, κλπ), να τους αποθηκεύσει σε θέση που θα υποδειχτεί από την Υπηρεσία, να εγκαταστήσει τους νέους λέβητες και να τους συνδέσει πλήρως με τις κατάλληλες προσαρμογές στα δίκτυα (ηλεκτρικά, υδραυλικά, καυστήρα, καπναγωγό, κλπ) λόγω μεγαλύτερων διαστάσεων των νέων λεβήτων , να προβεί στην δοκιμή στεγανότητας και λειτουργίας (μέτρηση απόδοσης) και να παραδώσει τους λέβητες πλήρως εγκατεστημένους και σε λειτουργία. Τυχόν υλικά που θα απαιτηθούν για τις συνδέσεις (σωλήνες , φλάντζες, εξαρτήματα, καπναγωγοί ,κλπ) και για την αποκατάσταση των μονώσεων σωληνώσεων και καπναγωγών θα είναι ίδιας ποιότητας με τα υπάρχοντα και θα βαρύνουν τον προμηθευτή των λεβήτων;	NAI		
17.	Η αντικατάσταση των λεβήτων θα γίνει ημέρες που δεν λειτουργούν τα κτίρια (Σαββατοκύριακα) ή διαδοχικά (πρώτα ο ένας και μετά την θέση σε λειτουργία του πρώτου θα αποσυνδεθεί και θα εγκατασταθεί ο δεύτερος), ώστε σε όλη τη διάρκεια της αντικατάστασης να βρίσκεται τουλάχιστον ένας λέβητας σε λειτουργία για τη μερική θέρμανση των χώρων τις ημέρες λειτουργίας των κτιρίων;	NAI		
18.	Η εγκατάσταση και σύνδεση των λεβήτων θα γίνει από προσωπικό ή συνεργάτες του προμηθευτή που θα διαθέτει τις απαιτούμενες άδειες (εγκαταστάτη και συντηρητή λεβήτων) η αμοιβή και η ασφάλισή των οποίων θα βαρύνει αποκλειστικά τον προμηθευτή;	NAI		

* Συμπληρώνεται από τον προσφέροντα NAI ή ΟΧΙ. Πρέπει να πληρούνται όλες οι παραπάνω απαιτήσεις , άλλως η προσφορά απορρίπτεται

**Συμπληρώνεται το συνημμένο (προσπέκτους ή άλλο έντυπο, πιστοποιητικό , δήλωση του κατασκευαστή ή του προμηθευτή, κλπ) από το οποίο αποδεικνύεται η συμμόρφωση προς τη σχετική απαίτηση

ΤΟΠΟΣ..... ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

(Υπογραφή και σφραγίδα του προσφέροντος)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ:
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ



(Σφραγίδα Επιχείρησης)

**ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΠΡΟΣ ΤΟ ΤΕΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ**
**«Προμήθεια δύο χαλύβδινων λεβήτων πετρελαίου –αερίου,
ισχύος 350.000 Kcal/h έκαστος και αντικατάσταση των υφιστάμενων λεβήτων
στα κτίρια του Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας στο ΚΙΛΚΙΣ »**

A/A	Περιγραφή	Ολική Δαπάνη (χωρίς ΦΠΑ) σε €
1	«Προμήθεια <u>δύο</u> χαλύβδινων λεβήτων πετρελαίου –αερίου, ισχύος 350.000 Kcal/h έκαστος και αντικατάσταση των υφιστάμενων λεβήτων στα κτίρια του Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας στο ΚΙΛΚΙΣ »	
Σύνολο σε ευρώ (αριθμητικά)		
ΦΠΑ 24% σε ευρώ (αριθμητικά)		
ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ σε ευρώ (αριθμητικά)		

Στην ανωτέρω προσφορά περιλαμβάνονται όλες οι νόμιμες κρατήσεις

Σύνολο προσφοράς με Φ.Π.Α.:

.....(ολογράφως)

Ημερομηνία/...../2019

(υπογραφή και σφραγίδα του προσφέροντος)