



ΤΕΙ
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
 ΣΕΡΡΕΣ
 Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
 ΤΜΗΜΑ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ, ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΩΝ,
 ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ
 Πληροφορίες : Α. Ευαγγελίδης
 Τηλέφωνο : 23210 49109
 FAX : 23210 46556
 Email : prom@teicm.gr

Σέρρες, 26-10-2016
 Α.Π.: ...3800..

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Το ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας, προκηρύσσει την ανάθεση σύμβασης για την ανάδειξη αναδόχου για την ανάθεση της εργασίας «Συντήρηση υποσταθμών μέσης τάσης στη έδρα του ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας στις Σέρρες» για ένα έτος, συνολικού προϋπολογισμού 4.464,00€ (καθαρό ποσό 3.600,00€ + Φ.Π.Α 24,00%). Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που ασκούν το ιδιαίτερο επάγγελμα και εκτελούν αντίστοιχα έργα σχετικά με το αντικείμενο της παρούσης πρόσκλησης. Η δαπάνη βαρύνει τον τακτικό προϋπολογισμό του Ιδρύματος οικονομικού έτους 2017, ΚΑΕ 02.04.0412.

Πρωτογενές αίτημα με ΑΔΑΜ : 16REQ005251902

Κριτήριο κατακύρωσης: η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής

Η ανάθεση της σύμβασης θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 118 «Απευθείας ανάθεση» του Ν. 4412/2016.

1) Αντικείμενο της παροχής υπηρεσίας (CPV: 50324200-4 (Υπηρεσίες προληπτικής συντήρησης)

Αντικείμενο παροχής υπηρεσίας είναι : Η ετήσια σύμβαση του Ιδρύματος με τον Ανάδοχο για την «Συντήρηση υποσταθμών μέσης τάσης στη έδρα του ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας στις Σέρρες», έληξε στις 6-10-2016. Η εύρυθμη λειτουργία των τριών υποσταθμών μέσης τάσης (κεντρικός, αμφιθεάτρων και Σπουδαστικής Λέσχης), είναι ζωτικής σημασίας για το campus, προκειμένου να διασφαλιστεί η ασφαλής τροφοδοσία και λειτουργία των ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων του ΤΕΙ στην πόλη των Σερρών. Απαιτείται η συστηματική συντήρηση των εγκαταστάσεων από το σημείο παροχής μέσης τάσης από τη ΔΕΗ μέχρι την κατάληξη της τροφοδοσίας με χαμηλή τάση στην άφιξη των κεντρικών πινάκων των κτιρίων.

Περιγραφή της παροχής υπηρεσίας (όρων και υποχρεώσεων αυτής) :

Το ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας στην πόλη των Σερρών διαθέτει τρεις (3) υποσταθμούς: i)έναν στο κτίριο Υποσταθμού που αποτελείται από δύο μετασχηματιστές λαδιού ισχύος 630KVA ο καθένας, με πέντε πεδία 20KV, ii) έναν στο κτίριο της Σπουδαστικής Λέσχης, που αποτελείται από δύο μετασχηματιστές ξηρού τύπου ισχύος 800KVA ο καθένας, με τρία πεδία 20KV και iii) έναν στο κτίριο Συγκρότημα Αμφιθεάτρων «Ευαγόρας Παλληκαρίδης» που αποτελείται από έναν μετασχηματιστή ξηρού τύπου ισχύος 800KVA, με ένα πεδίο 20KV.

Η ετήσια συντήρηση των πινάκων μέσης τάσης 20KV, περιλαμβάνει κατ' ελάχιστο:

- Έλεγχος της σωστής λειτουργίας των διακοπών Μέσης Τάσεως (open - close)
- Έλεγχος της σωστής λειτουργίας των μηχανισμών οπλισμού διακοπής των διακοπών
- Έλεγχος λειτουργίας των μηχανικών μανδάλωσεων πόρτας διακόπτη μέσης τάσης
- Έλεγχος και συντήρηση των επαφών των διακοπών
- Έλεγχος πηνίων εργασίας διακοπών
- Έλεγχος και συντήρηση των επαφών των ασφαλειών
- Έλεγχος των ζυγών και συσφίξεις όπου αυτό απαιτηθεί
- Έλεγχος και συντήρηση των μονωτήρων
- Έλεγχος μονώσεων πίνακα Μ.Τ.
- Έλεγχος της σωστής λειτουργίας των βοηθητικών κυκλωμάτων
- Γενικός καθαρισμός του εσωτερικού του Πίνακα Μ.Τ.
- Έλεγχος φυσιγγίων Μ.Τ.
- Έλεγχος στάθμης ελαίου (εφόσον οι διακόπτες είναι ελαιοδιακοπτες)
- Λίπανση μηχανικών μερών διακόπτη Μ.Τ.
- Έλεγχος γειώσεων πίνακα
- Έλεγχος έδρασης πίνακα
- Γενικός καθαρισμός του πίνακα Μ.Τ. και περιβάλλοντα χώρου

Η ετήσια συντήρηση μετασχηματιστή, περιλαμβάνει κατ' ελάχιστο:

- Έλεγχος στάθμης ελαίου Μετασχηματιστή (Για Μ/Στες ελαίου)
- Έλεγχος διαρροής ελαίου Μετασχηματιστή (Για Μ/Στες ελαίου)
- Έλεγχος κατάστασης κελύφους Μετασχηματιστή (Για Μ/Στες ελαίου)
- Εξαερισμός από σώμα και μονωτήρες (Για Μ/Στες ελαίου)
- Έλεγχος ρητίνης Μετασχηματιστή και μαγνητικού πυρήνα (Για Μ/Στες ξηρού τύπου)
- Έλεγχος και συντήρηση των ακροκιβωτίων των καλωδίων μέσης τάσης
- Έλεγχος και καθαρισμός των καλωδίων μέσης και χαμηλής τάσης στο χώρο των Μετασχηματιστών
- Έλεγχος και συντήρηση των μονωτήρων του Μετασχηματιστή
- Έλεγχος θερμοκρασίας
- Έλεγχος εξαερισμού χώρου Μετασχηματιστή
- Έλεγχος ελαιολεκάνης για τυχόν διαρροές (Για Μετασχηματιστές ελαίου)
- Έλεγχος έδρασης Μετασχηματιστή
- Εξωτερικός καθαρισμός του Μετασχηματιστή
- Έλεγχος συστημάτων προστασίας Μετασχηματιστή και δοκιμή σωστής λειτουργίας
- Μέτρηση γειώσεων ουδέτερου κόμβου Μετασχηματιστή και μεταλλικών μερών
- Έλεγχοι συσφίξεων
- Γενικός καθαρισμός του χώρου του Μετασχηματιστή και περιβάλλοντα χώρου

Σε περίπτωση διακοπής ρεύματος των εγκαταστάσεων για λόγους που δεν οφείλονται στον πάροχο ηλεκτρικής ενέργειας (ΔΕΗ) όπως για παράδειγμα βραχυκυκλώματα των εγκαταστάσεων, πέσιμο διακόπτη Μέσης Τάσης ή φθορά των ασφαλειών, ο ανάδοχος υποχρεούται σε άμεση ανταπόκριση στις κλήσεις της τεχνικής υπηρεσίας για την αντικατάσταση της βλάβης.

Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνεται ανά τρίμηνο.

Το χρονικό διάστημα της ως άνω ζητούμενης παροχής υπηρεσίας θα είναι από την υπογραφή της σύμβασης και για ένα έτος.

Για θέματα που αφορούν το αντικείμενο της παρούσης πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στον κ. Κουλόγιαννη Χρήστο τηλ. 23210 49222 (email: ckoulo@teicm.gr).

2) Φάκελος Προσφοράς

Οι οικονομικοί φορείς θα πρέπει να προσκομίσουν τις προσφορές τους στο Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας και Πρωτοκόλλου του Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας (Τέρμα Μαγνησίας, Σέρρες), μέχρι και την 31-10-2016, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00μ.μ.

Ο φάκελος της προσφοράς θα πρέπει να φέρει τις παρακάτω ενδείξεις:

«ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ» (Πλήρης Επωνυμία, Ταχυδρομική Διεύθυνση, τηλέφωνο, fax, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου – εφόσον υπάρχει)

Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α

Για την «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΥΠΟΣΤΑΘΜΩΝ ΜΕΣΗΣ ΤΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΔΡΑ ΤΟΥ ΤΕΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΤΙΣ ΣΕΡΡΕΣ». (Τίτλος της Προμήθειας/Παροχής Υπηρεσίας)

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (Τ.Ε.Ι.) . Κεντρικής Μακεδονίας
ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: 31-10-2016

Να μην ανοιχτεί από την ταχυδρομική υπηρεσία ή το πρωτόκολλο

Ο φάκελος της προσφοράς θα πρέπει να περιλαμβάνει τα κάτωθι:

- Οικονομική προσφορά από την οποία να προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή.
- Πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο προσφέρων είναι ενήμερος ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις του.
- Πιστοποιητικά οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης, από τα οποία να προκύπτει ότι ο προσφέρων είναι ενήμερος ως προς τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης.

Τον ανάδοχο που θα προκύψει βαρύνει κάθε νόμιμη κράτηση.

Ο Αναπληρωτής Πρόεδρος
του Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας

ΜΟΥΣΙΑΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

Εσωτ. Διανομή:

- psavvas@teicm.gr, για ανάρτηση στο site του Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας
- Υπεύθυνος Προδιαγραφών: Κουλόγιαννης Χρήστος
- Τμήμα Μισθοδοσίας, Αποζημιώσεων, Προμηθειών και Περιουσίας